

Wasserrohrbruch am 13. Und 14.8.2024. Leck an der Zuleitung zum Pfarrhaus



Wasser bist ca. 10 cm unter Oberkante Springbrunnen. Das Wasser läuft bereits über die Fliesen..Der Versuch, das Wasser abzupumpen schlägt fehl. Der Notdienst sperrt die Hauptzuleitung (ca. 21.30 Uhr). Daraufhin gelingt es, das Wasser abzupumpen.



Am 14.8. Lokalisiert Herr Wartenfelser (Riegelsteingruppe) das Leck in der Ecke am Turm. Danach gräbt die Fa. Schaffner auf und findet das Leck in ca. 1 m Tiefe. Reparatur der Wasserzuleitung zum Pfarrhaus. Die neue Zuleitung des Stromkabels befindet sich unmittelbar über der Hauptwasserleitung Pfarrhaus. Es muss m.E. schon beschädigt worden sein, als die neue Hauptleitung zur Kirche verlegt worden ist.



Links defekte Zuleitung, rechts nachfließendes Wasser. U.U. ist bereits wochen- oder monatelang Wasser in den Untergrund geflossen.

